

Примечание:

Схему управления контакторами KM1, KM2 см. лист 2

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата			
						Распределительная панель 2Р–160–30	Стадия	Лист 1 / Листов 2
							TDM ELECTRIC	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Управление контакторами KM1, KM2



Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	QF	SQ0206–0115	Авт. выкл. ВА47–29 3Р 63А 4,5кА х–ка С TDM	1	
2	QF1–QF5	SQ0206–0111	Авт. выкл. ВА47–29 3Р 25А 4,5кА х–ка С TDM	5	
3	QF6–QF36	SQ0206–0080	Авт. выкл. ВА47–29 1Р 63А 4,5кА х–ка С TDM	31	
4	KM1, KM2	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65А 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2	
5	SB1.1–SB2.1, SB1.2–SB2.2	SQ0704–0027	Кнопка PPBB–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2	
6	TA1–TA3	SQ1101–0009	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН–Ш 60/5–5VA/0,5 TDM	3	
7	C1–C3		Конденсатор К3–1000В 0,47мкФ	3	
8	PI1		Счетчик электроэнергии	1	
9		SQ0905–0113	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) без бок. панелей TDM	1	

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата			
						Распределительная панель 2Р–160–30	Стадия	Лист 2 / Листов 2
							TDM ELECTRIC	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N