


Примечание:
Схему управления контакторами KM1, KM2 см. лист 2

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
								1	2
						Распределительная панель 2Р-225-30	TDM ELECTRIC		

Поз	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	QF	SQ0707-0009	Автоматический выключатель BA88-32 3Р 125А 25кА TDM	1	
2	QF1-QF15	SQ0206-0080	Авт. выкл. BA47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM	15	
3	KM1, KM2	SQ0708-0030	Контактор КМН-49512 95А 230В/АС3 1Н0;1Н3 TDM	2	
4	SB1.1-SB2.1, SB1.2-SB2.2	SQ0704-0027	Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2	
5	TA1-TA3	SQ1101-1015	Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5- 5ВА/0,5 TDM	3	
6	PI1		Счетчик электроэнергии	1	
7		SQ0905-0122	Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) без бок панелей TDM	1	

Управление контакторами KM1, KM2



Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
								2	2
						Распределительная панель 2Р-225-30	TDM ELECTRIC		